旭クリーンパーク

項　　目			測定結果	基準値	採取日
放流水	PH		7.6	5.8～8.6	2026/9/3
	COD （mg/ℓ）		1未満	－	
	BOD （mg/ℓ）		1未満	10	
	S S （mg/ℓ）		1未満	20	
	大腸菌数 （CFU/mℓ）		30未満	800	
	放流水量 （㎥/日）		55.7	－	（年間平均）
臭気	臭気濃度		三点比較式臭袋法により実施し、結果は問題なし		2026/6/8
放射性物質	助 燃 剤(Bq/kg)	I-131	不検出	－	2026/5/21
		Cs-134	不検出		
		Cs-137	不検出		
	放流水(Bq/ℓ)	I-131	不検出	－	2025/11/6
		Cs-134	不検出	－	
		Cs-137	不検出	－	

光クリーンパーク

項　　目			測定結果	基準値	採取日
放流水	PH		6.7	5.8～8.6	2026/9/3
	COD （mg/ℓ）		2	－	
	BOD （mg/ℓ）		1未満	10	
	S S （mg/ℓ）		1未満	20	
	大腸菌数 （CFU/mℓ）		30未満	800	
	放流水量 （㎥/日）		78.1	－	（年間平均）
排気ガス	ダスト濃度 （g/㎥N）		＜0.0076	0.15	2025/9/11
	ダイオキシン類（ng-TEQ/㎥N）		0.0025	10	2025/9/11
臭気	臭気濃度		三点比較式臭袋法により実施し、結果は問題なし		2026/6/8
放射性物質	焼 却 灰(Bq/kg)	I-131	不検出	8,000	2026/5/14
		Cs-134	不検出		
		Cs-137	32		
	放流水(Bq/ℓ)	I-131	不検出	－	2025/11/6
		Cs-134	不検出	－	
		Cs-137	不検出	－	

※「不検出」とは検出下限値未満のことです。